

Mantova, 05/03/2020

Prot. n. 513  
Riferimento interno: Simone Paternieri

Spett. le  
**Spaggiari Simone**  
c/o  
**Giovannoni Luca**  
Via Gramsci  
46031 Bagnolo San Vito (MN)

**Oggetto: permesso di allacciamento alla rete fognaria degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, per stabile identificato catastalmente al foglio n. 8, mappale n. 586 del Comune di Porto Mantovano (pratica portale allacci n. A00024).**

- VISTA la richiesta presentata in data 07/02/2020, dal sig. Spaggiari Simone, tendente ad ottenere, per l'insediamento ubicato a Porto Mantovano, in via Garibaldi, il permesso di allacciamento alla rete fognaria degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate;
- CONSIDERATA di doversi esprimere mediante permesso di allacciamento ai sensi del "Regolamento di fognatura dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova" del 22/12/2015, approvato dalla Provincia di Mantova con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24/11/2016.

Tea Acque S.r.l. si esprime con il **PERMESSO DI ALLACCIAMENTO** alla rete fognaria, per scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, provenienti dall'insediamento sopra citato, a condizione che vengano rispettate le seguenti modalità e prescrizioni:

- A. le condotte siano prive di interruzioni con ispezioni con tappi a vite all'interno di pozzetti ad ogni cambio di direzione o congiunzione fra condotte;
- B. sia verificata la quota d'immissione in fognatura stradale, comunque sia posta sopra l'estradosso della fognatura;
- C. lo scarico in fognatura comunale dovrà avvenire mediante l'inserimento della condotta in pozzetto stradale esistente o da realizzarsi a carico del richiedente con posizione, dimensioni e forma da concordarsi con Tea Acque S.r.l.;
- D. dovrà essere presentata richiesta di sopralluogo di collaudo a Tea Acque S.r.l. al termine dell'esecuzione dei lavori allegando un disegno aggiornato sullo stato di fatto eseguito;
- E. per la realizzazione del prolungamento della rete fognaria al fine dell'allacciamento dell'immobile, si faccia riferimento alla tavola progettuale denominata "Tavola 01" concordata con il tecnico Giovannoni e gli Uffici Comunali per la tratta dal pozzetto A al pozzetto D;
- F. qualora il lotto in esame debba rispettare il principio dell'invarianza idraulica ed idrologica (regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017 e s.m.i.), dovranno essere disperse su superficie drenante interna al lotto le acque meteoriche provenienti da coperture e tettoie, od eventualmente adottare sistemi di smaltimento tali da non sovraccaricare la rete fognaria pubblica;

**Tea Acque s.r.l.**  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Tea spa

via Talierno, 3  
46100 Mantova

tel. 0376 412.1  
fax 0376 412.498

C.S. € 3.050.000,00 i.v.  
C.F. P.I. R.I. 02119870208  
REA CCIAA MN 225587  
teaacque@legalmail.it  
www.cometea.it



- G. dovrà essere rispettato quanto prescritto nel regolamento per l'uso della fognatura, in particolare l'installazione di idonei dispositivi antiriflusso atti a proteggere l'immobile dai sovraccarichi della rete fognaria pubblica;

Si segnala inoltre che:

- la realizzazione delle reti interne di fognatura, è soggetta a richiesta di permesso di costruire al Comune di Porto Mantovano, ovvero a presentazione al Comune di Porto Mantovano della denuncia di inizio attività edilizia;
- l'occupazione del suolo pubblico finalizzato alle manomissioni da effettuarsi per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, è soggetta a richiesta al Comune di Porto Mantovano di concessione;
- il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica, è soggetto a richiesta a Tea Acque S.r.l. di sopralluogo di verifica a fine lavori.

In attesa di successive comunicazioni, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Responsabile Reti Idriche

**Maurizio Merli**