PLANIMETRIA PIANO TERRA

SCALA DISEGNO 1:50

0m 1 2 3 4 5

SCALA 1:50



Id notificazione	Q. ELETTRICO GENERALE APLIAMENTO
Id. identificazione	QE-n1
Norma di riferimento	CEI-EN 61439-1
Tensione nominale di impiego U_e	400 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale In	63 A
Numero delle fasi	3F+N+PE
Tensione nominale di impiego Ue AUX	230 V AC
Corrente di cortocircuito Icc	10 kA
Grado di protezione	IP55
Sistema di distribuzione	TT

Posizionamento di punti luce, interruttori e prese di un impianto elettrico in termini di altezza rispetto al pavimento

Norma CEI 64-8
'Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua'

Guida CEI 64-50
'Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici'

ELENCO ALIMENTAZIONI DIRETTE

Codice	Descrizione	Dati tecnici			
A.001	linea alimentazione: UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G2.5)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.002	linea alimentazione: PORTA AUTOMATICA	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G2.5)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.003	linea alimentazione: ASCIUGAMANI ELETTRICO	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G4)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.004	linea alimentazione: RECUPERATORE DI CALORE	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G2.5)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.005	linea alimentazione: UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO	alimentazione elettrica	380-400	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(5G16)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.006	linea alimentazione: ESTRATTORE BAGNI	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G1.5)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	

ELENCO ALIMENTAZIONI DIRETTE

Codice	Descrizione	Dati tecnici			
A.007	linea alimentazione: ILLUMINAZIONE MOBILIO BAR	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G2.5)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.008	linea alimentazione: MACCHINA CAFFE'	alimentazione elettrica	380-400	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(5G4)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.009	linea alimentazione: FABBRICATORE GHIACCIO	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G4)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.010	linea alimentazione: LAVASTOVIGLIE	alimentazione elettrica	380-400	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(5G4)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.011	linea alimentazione: BANCO FRIGO	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G4)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.012	linea alimentazione: BOILER ELETTRICO	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G4)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	
A.013	linea alimentazione: TERMOARREDO	alimentazione elettrica	220-230	V	- Volt
		potenza assorbita		W	- Watt
		corrente assorbita		A	- Ampere
		sezione conduttore	1x(3G4)	mmq.	
		formazione conduttore	FG16OM16	0,6G/1,00 kV	

LEGENDA

IR	RIVELATORE DI PRESENZA A MURO AD INFRAROSSI PASSIVI		CRONOTERMOSTATO / TERMOSTATO AMBIENTE
IR	RIVELATORE DI PRESENZA A SOFFITTO AD INFRAROSSI PASSIVI		
	INTERRUTTORE 1P		
	PULSANTE 1P		SUONERIA (ATT. ALLARME HAND.)
0-1	INTERRUTTORE 1P 0-1		PULSANTE 1P A TIRANTE (ATT. ALLARME HAND.)
	COPRIFORO		PULSANTE 1P (TACITAZIONE ALLARME HAND.)
	PULSANTE DI SGANCIO		SPIA ROSSA (ATT. ALLARME HAND.)
SAT	PRESA SATELLITARE	EDP	PRESA TRASMISSIONE DATI
TV	PRESA TV	TIE	PRESA TRASMISSIONE DATI-P. TELEFONICA
HDMI	PRESA HDMI	XLR	PRESA CANON XLR
JACK	PRESA JACK	USB	PRESA USB
	PRESA 2P+T 10/16A UNEL		PORTA FUSIBILE + FUSIBILE gL - Ø5x20 mm./Ø6.3x32 mm. 1P+N 16A - 220/230V - 50/60Hz
	PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 1P+N 16A - curva C - 3kA 220/230V - 50/60Hz
	ALIMENTAZIONE DIRETTA (vedere elenco alimentazioni)		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFF. 1P+N 16A - curva C - 3kA / id 0,01A 220/230V - 50/60Hz
			QUADRO ELETTRICO GENERICO
			QUADRO ELETTRICO PRESE CEE
			PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA IP67 2P+T 16A - 220/230V - 50/60Hz
			PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA IP67 3P+N+T 16A - 220/230V - 50/60Hz
			PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA IP67 3P+N+T 32A - 220/230V - 50/60Hz

ELABORATO VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI PORTO MANTOVANO

—

PROGETTO DEFINITIVO
AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA' ROSSA

—

Progetto generale e coordinamento: arch. Matteo Leorati

Progettazione architettonica
arch. Matteo Leorati

collaboratore
arch. Mattia Ferrari

Geologia e Difesa del suolo
STUDIO 'GDS di De Togni D. e Gabrielli F.

Acustica
arch. Morero Tonini

Progettazione strutturale
ing. Stefano Mazzocchi

Progetto della sicurezza
geom. Cristian Ferretti

Progettazione impianti
Studio associato Perlini

Progettazione antincendio
Studio associato Perlini

—

PROGETTO ELETTRICO

—

Oggetto:
- LAY-OUT IMPIANTO FORZA MOTRICE/TRASMISSIONE DATI
- PIANO TERRA

—

tav. 1 ELE scala 1:50

—

Revisioni	N°	DESCRIZIONE	DATA
	0	Emissione	Novembre 2019
	1		
	2		
	3		

n. 661 sez.A
Ordine degli Architetti della Provincia di Mn
tel. 3475630459
matteo_leorati@yahoo.it
PEC matteo.leorati@archiworldpec.it
matteo leorati architetto

LA PROPRIETA' DI QUESTO ORIGINALE E' RISERVATA AI TERMINI DI LEGGE. E' VIETATO QUALSIASI RIPRODUZIONE O RENDERLO A TERZI