


Scala 1:100



- 1) L'addetto dovrà accedere in copertura indossando una cintura di posizionamento (UNI EN 358);
- 2) L'addetto dovrà essere munito di n° 2 cordini anticaduta UNI EN 354, dotate di moschettoni, dalla lunghezza di 2 m lorde ciascuno e che dovrà obbligatoriamente adoperare in corrispondenza dei punti di ancoraggio in classe A2
- 3) Per il resto della copertura il sistema efficace è quello ANTICADUTA, adoperando il cordino retrattile UNI EN 360 di lunghezza max 20 m
- 4) I lavori devono essere svolti in presenza di personale in grado di effettuare le chiamate di soccorso


CALCOLO TIRANTE D'ARIA (T.A.):

• srotolamento max cordino retrattile (come da norma UNI EN 360) =	2 m
• altezza convenzionale da attacco imbracatura ai piedi operatore =	1,5 m
• franco libero sotto i piedi dell'operatore =	<u>1 m</u>
Sommano	4,5 m

LEGENDA SIMBOLOGIA ADOTTATA:

-  Punto di accesso alla copertura
-  Punto di ancoraggio in classe A2 - UNI EN 795
-  Ancoraggio di estremità a palo in classe C - UNI EN 795
-  Linea di ancoraggio in classe C - UNI EN 795

Scala 1:100



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE E
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN LEGNO

Via Papa Giovanni XXIII - 46047 - Porto Mantovano (MN)

TIMBRO E FIRMA

Ing. Marco Bernabeni,

Strada Ghisiolo, 27

46100 - Mantova

Tel: 0376 1587662

e-mail: marcobernabeni@gmail.com



Categoria elaborato: **PROGETTO STRUTTURALE**

OGGETTO: LINEA VITA ed INTERVENTI VARI

- . Prospetti
- . Pianta copertura - (Linea vita)

ELABORATO:

TAV. 2

Data: 11 APRILE 2022

Codice CAD:

\\Server\archivio\MARCO\PRATICHE\513-BORG
VIRILIO_Adeguaenti sismici\ADEGUAMENTO SISMICO
PALESTRÀ DI PIETOLE\PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO\TAV.S01_Portale tipo A.dwg

[illegible]