



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 13/03/2021

OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 164/2000 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA BELGIARDINO

L'anno **duemilaventuno** addì **tredici** del mese di **marzo** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:

- ✓ che a seguito di gara ad evidenza pubblica, settori speciali e sopra soglia comunitaria nel 2010 con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 395 del 03/07/2010, è stato affidato al raggruppamento RTI tra la società TEA SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l. e la soc. A.SE.P. S.p.A. il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del comune di Porto Mantovano;
- ✓ che in data 16/09/2010 è stato sottoscritto tra il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e l'Ente il "Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000";
- ✓ che in data 01/10/2010 è stato sottoscritto tra il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e l'Ente il "Verbale di consegna delle reti e degli impianti" con un piano industriale degli investimenti di contratto per un importo al lordo dello sconto di euro 1.497.928,31;
- ✓ che con Delibera di G.C. n° 113 del 24/07/2012 veniva approvata una modifica al piano degli investimenti previsti nella gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale prevedendo, oltre ad alcune indicazioni sulle priorità degli interventi, l'estensione della rete gas/acqua in via Martiri della Libertà (Voce NP2 del quadro di raffronto allegato alla presente);
- ✓ che con Delibera di G.C. n° 87 del 27/06/2013 veniva approvata una successiva modifica al piano degli investimenti in merito all'estensione della rete di distribuzione del gas nella frazione di Spinosa ed in particolare nelle aree stradali interne al centro abitato e relativo impegno alla costituzione di servitù da sottoscrivere tra TEA S.E.I. S.r.l., per conto del R.T.I. e Società Fondo Spinosa s.a.s. proprietaria delle aree private (voce B.1.1.2 del quadro di raffronto allegato alla presente);
- ✓ con determinazione n. 192 del 21.04.2016 è stato affidato l'incarico di assistenza tecnica professionale relativa alla vigilanza e controllo delle prestazioni effettuate dal concessionario del servizio distribuzione gas metano, quale attività di supporto al RUP, all'ing. Paolo Lotti contitolare dello studio tecnico Associato Lotti, libero professionista iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Mantova al n° 804, incarico confermato anche per le attività del triennio 2017, 2018 e 2019 con determina n° 316 del 23/06/2017 e per le attività del triennio in corso 2020, 2021 e 2022 con determina n. 438 del 18/9/2020;
- ✓ che nel corso del 2015 la società ASEP ha dismesso il ramo gas e pertanto l'unico soggetto titolare del contratto in essere con il comune di Porto Mantovano è rimasto TEA Sei srl oggi denominata SEI Servizi Energetici Integrati srl;

Tutto quanto premesso e,

- Visto il progetto presentato dalla società SEI in data 19/11/2020 prot. 23986 per la COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA BELGIARDINO e composto dalla seguente documentazione:
 1. Elenco Documenti
 2. Planimetrie
 3. Relazione Tecnica
 4. Capitolato Speciale D'appalto – Parte Tecnica
 5. Computo Metrico Estimativo

6. Elenco Prezzi Unitari
7. Cronoprogramma Dei Lavori
8. Quadro Economico

- Dato Atto che l'esecuzione delle opere in progetto sono finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti come si desume dalla seguente descrizione tratta dalla relazione tecnica di progetto: *“La rete di distribuzione gas del comune di Porto Mantovano (MN), che fa parte del Bacino di Mantova come sistema a sé stante, denominato Zona PR, è attualmente protetta da n. 4 impianti di protezione catodica. Tuttavia la presenza della linea ferroviaria Mantova-Verona, che percorre in tutta la lunghezza l'abitato del territorio comunale, genera un livello di interferenza che porta determinate porzioni di rete di distribuzione gas, in particolare in prossimità dell'attraversamento ferroviario di via Belgiardino e di via Gramsci ad avere potenziali tubo-terra che raggiungono valori oltre la soglia di protezione. Particolarmente interessato agli sforamenti della soglia di protezione è l'attraversamento di via Belgiardino, mentre per quello di via Gramsci la situazione è decisamente più rassicurante in quanto, la presenza di un impianto di protezione catodica all'angolo con via Buonarroto, riesce a mitigare gli effetti delle interferenze di natura ferroviaria. Nel corso della campagna di misure abbiamo quindi realizzato un impianto provvisorio in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario di via Belgiardino (PM0390), in cui è già presente un posto di misura, al fine di migliorare lo stato di polarizzazione delle tubazioni di distribuzione gas. Analizzando i dati delle misure effettuate si può notare che la realizzazione di un impianto nella posizione individuata contribuisce decisamente a migliorare la polarizzazione catodica dei punti di misura monitorati, ovvero della rete di distribuzione, anche in punti più lontani, ad esempio PM0399. In particolare abbiamo verificato che, in presenza dell'impianto di protezione catodica provvisorio in funzione, gli effetti delle interferenze ferroviarie sono notevolmente mitigati e non si riscontrano sforamenti del potenziale al di sopra del valore di soglia di protezione. Riteniamo perciò corretta la posizione scelta di via Belgiardino (PM0390) - N 45.188092° E 10.785496°- per la realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica ai fini del miglioramento delle condizioni di polarizzazione catodica della rete di distribuzione gas di Porto Mantovano”.*
- Ritenuto di approvare il progetto dando atto che l'investimento è a carico di SEI, senza nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, e ai soli fini del riconoscimento a fine concessione da parte del gestore subentrante.

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di G.C. n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del Peg Piano e piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2020-2022;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 29/12/2020 ad oggetto: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2021 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000”;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di Approvare il progetto presentato da dalla società SEI in data 19/11/2020 prot. 23986 per la COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA BELGIARDINO e composto dalla seguente documentazione:
 1. Elenco Documenti
 2. Planimetrie
 3. Relazione Tecnica
 4. Capitolato Speciale D'appalto – Parte Tecnica
 5. Computo Metrico Estimativo
 6. Elenco Prezzi Unitari
 7. Cronoprogramma Dei Lavori
 8. Quadro Economico
3. Di Dare Atto che l'investimento per l'attuazione del progetto è a carico di SEI, senza nessun onere per l'Amministrazione Comunale.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)